SÚKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377

e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku

VZ 13/2008
„Oprava stávajících slaboproudých systémů SÚKL a jejich doplnění"

Jednání hodnotící komise pro předmětnou zakázku, jmenované zadavatelem výše uvedené veřejné zakázky: Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, bylo svoláno dne 6.1.2009.

Na jednání členové hodnotící komise se dostavili tito její členové:

1. Ing. Filip Kotal
2. Dana Králová
3. Zdeněk Skalník
4. Pavel Langšádl
5. Ing. Karel Kettner

Komisi, jmenované zakladatelem pro posuzování a hodnocení nabídek (dále jen hodnotící komise), byly posuzovány nabídky těchto uchazečů:

1. PERFECTED, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ: 27683028 (dále jen PERFECTED)
2. TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, 674 01 Třebíč, IČ: 27746631 (dále jen TIPA)
3. ARYKA IN-WEST a.s., Na Harfě 1, 190 00 Praha 9, IČ: 267 22411 (dále jen ARYKA)
4. Trade FIDES, a.s., Dornych 67, 617 00 Brno, IČ: 61974731 (dále jen FIDES)
5. TECHNICOM s.r.o., Třebízského 212, 213 61 Roudnice, IČ: 49101358 (dále jen TECHNICOM)

Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
Nabídky budou přitom hodnoceny podle následujících dílčích kritérií, kterým byly stanoveny příslušné váhy v celkovém hodnocení takto:

Č.	Kritérium	Ohodnocení
1.	Celková výše nabídkové ceny vč. DPH	60 %
2.	Technické řešení	30 %
3.	Lhůty plnění a doby na odstranění závady	5 %
4.	Záruky	5 %

SÚKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377

e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

HODNOCENÍ NABÍDEK

1.Kritérium – Celková výše nabídkové ceny

Uchazeč TECHNICOM v krycím listu nabídky uvedl cenu 13 772 078,-Kč bez DPH (16 341 004,-Kč s DPH). Při bližším zkoumání rozpočtu bylo zjištěno, že cena neobsahuje položku výkazu výměr „servisní poplatek". Servisní poplatek je uveden pouze v servisní smlouvě a činí 700 000,-Kč bez DPH (833 000,-Kč s DPH) měsíčně. Při požadavku na zajištění servisních služeb se jedná o částku 36 x 700 000,-Kč bez DPH. Pro korektní posuzování nabídek byla částka ze servisní služby připočtena k předložené ceně a výsledná cena je 38 972 078,-Kč bez DPH (46 376 773,-Kč s DPH).

Uchazeč FIDES v krycím listu nabídky uvedl cenu 11 157 838,-Kč bez DPH (13 277 827,-Kč s DPH). Při bližším zkoumání rozpočtu bylo zjištěno, že při sečtení všech položek výkazu výměr je celková cena 11 534 888,- Kč bez DPH (13 726 517,- Kč s DPH). Po dopočítání servisního poplatku na celé požadované tříleté období (společnost Trade Fides nabídla pouze rok) vynásobením servisu třemi byla dále cena upravena na 12 027 788,- Kč bez DPH (14 313 068 včetně DPH). Pro korektní posuzování byla tedy brána v potaz částka 12 027 788,- Kč bez DPH (14 313 068 včetně DPH).

	TIPA	FIDES	TECHNICOM	ARYKA	PERFECTED
1. kriterium - Celková cena nabídkové ceny vč. DPH	15 786 639,- Kč	14 313 068,- Kč	46 376 773,- Kč	16 941 195,- Kč	17 483 429,- Kč

Podle váhy tohoto kritéria (60%) byly nabídkové ceny přepočteny na body podle níže uvedeného:

	TIPA	FIDES	TECHNICOM	ARYKA	PERFECTED
1. kriterium - Celková cena nabídkové ceny vč. DPH	54,40	60,00	18,52	50,69	49,12

2. kritérium – Technické řešení

Hodnocení technického řešení bylo rozděleno na posouzení těchto základních oblastí:

1.	Systém EZS
2.	Systém EPS
3.	Kontrola vstupu, docházka
4.	IP kamerový systém
5.	Grafická nadstavba
6.	Autentizační prostředky pro docházku a TMS
7.	Rozšíření datového centra a infrastruktury
8.	Strukturovaná kabeláž a aktivní technologie regionálního pracoviště

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

Stanovení bodového hodnocení bylo provedeno poměrným rozložením bodů k průměrné nabídkové ceně za jednotlivé oblasti.

Oblast	Celkový počet bodů za oblast
1. Systém EZS	24
2. Systém EPS	15
3. Kontrola vstupu, docházka	30
4. IP kamerový systém	8
5. Grafická nadstavba	8
6. Autentizační prostředky pro docházku a TMS	5
7. Rozšíření datového centra a infrastruktury	4
8. Strukturovaná kabeláž a aktivní technologie regionálního pracoviště	6
Celkem bodů	100

Posouzení technického řešení

Z přiložených technických dokumentací uchazečů v mnoha kapitolách není zřejmé splnění požadavků zadavatele plynoucí z podmínek zadávací dokumentace. Uchazeči ve svých nabídkách většinou uvádějí, že „splňuje". Avšak ve velkém počtu případů **nikde** v přiložených technických materiálech **není uvedeno**, že nabízené řešení a jeho komponenty opravdu zadávací dokumentaci splňují ve vyjmenovaných požadavcích. Přiložené specifikace a „datasheety" jsou často velmi obecné a nekonkrétní. Zadavatel v těchto bodech ověřoval splnění svých požadavků z dostupných zdrojů, které výrobce poskytuje na svých internetových stránkách a v přístupných závazných materiálech.

Oblast č. 1 - Systém EZS

TIPA
Navržené řešení částečně splňuje požadované parametry zadavatelem pro systém EZS. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci technologie EZS jsou doloženy spolupracujícími společnostmi Bezpečnostní služby s.r.o. a Elmont. Takto spolu s doložením vzdělání a certifikací NBÚ splňují požadované předpoklady. Díky kooperaci s dalšími dvěma subjekty v této oblasti lze předpokládat komplikace při instalaci a zejména servisu EZS v budoucnosti.
Technologie je nabídnuta na platformě Dominus Millenium. Rozsah EZS je v souladu se stanovenými kvantitativními a kvalitativními parametry (u doložených produktových listů), až na komponenty položky 18. a 20. PIR detektor a duální detektor EZS, které mají horší než zadáním požadované parametry. Nejsou předložené všechny požadované produktové listy pro ověření nabízených parametrů u vybavení ústředny EZS, klávesnice EZS a expandérů. Celkem kvalitativně není doloženo nebo neodpovídá požadovaným parametrům cca 25% použitého materiálu technologie EZS.

FIDES
Navržené řešení splňuje kvantitativní rozsah požadovaný zadavatelem pro systém EZS. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci technologie EZS, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu se zadáním zadavatele.
Nabídnutá technologie na bázi ústředny EZS Asset je vlastním produktem společnosti Trade Fides, což znevýhodňuje celé řešení s ohledem na budoucí možnosti servisního výběru jiné organizace. Produktové listy ústředny EZS a LCD klávesnice nejsou v nabídce doloženy pro ověření stanovených kvalitativních parametrů zadavatelem.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

..

TECHNICOM
Navržené řešení splňuje kvantitativní rozsah požadovaný zadavatelem pro systém EZS. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci technologie EZS, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu se zadáním zadavatele.
Nabídnutá technologie na bázi ústředny EZS Dominus Millenium, které obecně zadání dle dostupných zdrojů odpovídá. Produktové listy ani výrobní čísla komponent nejsou dle požadavků doplněny a tak nelze s jistotou určit část použitých komponent v nabídce pro ověření stanovených kvalitativních parametrů zadavatelem.

ARYKA
Navržené řešení splňuje kompletně parametry požadované zadavatelem pro systém EZS. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci technologie EZS, vzdělání a certifikaci NBÚ sice splňují požadované předpoklady, avšak profesní jsou doloženy pouze u 4 osob celkem místo požadovaných 9 osob, čímž sice částečně plní minimální požadavky zadavatele, ale zároveň poukazují na horší personální předpoklady oproti jiným uchazečům.
Nabídnutá technologie je na bázi ústředny EZS Dominus Millenium.

PERFECTED
Navržené řešení splňuje kompletně parametry požadované zadavatelem. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci technologie EZS, vzdělání a certifikaci NBÚ splňují požadavky stanovené zadavatelem.
Nabídnutá technologie je na bázi ústředny EZS Dominus Millenium.

Oblast č. 2 - Systém EPS

TIPA
Navržené řešení splňuje zadavatelem požadované kvantitativní i kvalitativní parametry na systém EPS. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci technologie EPS, vzdělání a certifikaci NBÚ splňují požadavky stanovené zadavatelem s výjimkou projekce, kde není doloženo proškolení na nabízený systém EPS.
Technologie je nabídnuta na platformě Esser a kabelové nehořlavé trasy značky OBO. V nabídce nejsou doloženy všechny produktové listy, ale dle přesného vymezení komponent výrobním číslem a dodavatelem lze potvrdit splnění požadovaných kvalitativních parametrů.

FIDES
Navržené řešení splňuje zadavatelem požadované kvantitativní parametry na systém EPS. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci technologie EPS, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu se zadáním zadavatele.
Technologie je nabídnuta na platformě Esser a kabelové nehořlavé trasy nejsou doloženy ani dále specifikovány označením dodavatele/produktu. V nabídce nejsou doloženy produktové listy, pouze obecný popis systému, což spolu se zadavatelem dále požadovaným chybějícím přesným označením komponent 7. až 22. a 32. prakticky znemožňuje prokázat kvalitativní vlastnosti dodávané technologie EPS (cca 75% dodávaného materiálu EPS v cenovém vyjádření).

TECHNICOM
Navržené řešení splňuje zadavatelem požadované kvantitativní parametry na systém EPS. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci technologie EPS, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu s požadavky zadavatele.
Technologie je nabídnuta na platformě Esser a kabelové nehořlavé trasy nejsou doloženy ani dále specifikovány označením dodavatele/produktu. V nabídce nejsou doloženy produktové listy pro vybavení ústředny EPS a u sirény EPS, což spolu s neuvedeným číslem komponentu prakticky znemožňuje prokázat kvalitativní vlastnosti dodáváné technologie EPS u cca 10% dodávaného materiálu EPS v cenovém vyjádření.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

ARYKA IN-WEST
Navržené řešení splňuje kvantitativní parametry požadované zadavatelem na technologii EPS. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci technologie EPS, vzdělání a certifikaci NBÚ sice splňují požadované předpoklady, avšak profesní jsou doloženy pouze u 4 osob uchazeče celkem místo požadovaných 9 osob, čímž sice částečně plní minimální požadavky zadavatele, ale zároveň poukazují na horší personální předpoklady oproti jiným uchazečům.
Technologie je nabídnuta na platformě Esser a kabelové nehořlavé trasy nejsou doloženy ani dále specifikovány označením dodavatele/produktu. Dále nejsou doloženy zadavatelem požadované čísla výrobku a označení dodavatele u položek 1. a 5. z nabídky uchazeče. Celkem tedy nelze kvalitativně potvrdit dodržení požadavků zadavatele u cca 9% použitého materiálu v cenovém vyjádření uchazeče o zakázku.

PERFECTED
Navržené řešení splňuje kompletně parametry požadované zadavatelem pro systém EPS. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci konkrétní technologie EPS, vzdělání a certifikaci NBÚ splňují požadavky stanovené zadavatelem.
Technologie je nabídnuta na platformě Esser.

Oblast č. 3 - Kontrola vstupu, docházka

TIPA
Navržené řešení splňuje zadavatelem požadované kvantitativní parametry na kontrolu vstupu a docházku. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci technologie kontroly vstupu a docházky, vzdělání a certifikaci NBÚ splňují požadavky stanovené zadavatelem s výjimkou projekce, kde není doloženo proškolení na nabízený systém kontroly vstupu a docházky.
Technologie je nabídnuta na platformě software SBI od společnosti CGC, čtečky HID iclass a turnikety Robinson. Kompatibilita s autentizačními prostředky pro docházku a TMS je zajištěna na základě navrženého typu eTokenu. Není doložen kompletní popis software pro hodnocení vhodnosti aplikace dle zadavatel požadovaných parametrů.

FIDES
Navržené řešení splňuje zadavatelem požadované kvantitativní parametry na kontrolu vstupu a docházku. Příslušné certifikace osob ve vazbě na kontrolu vstupu a docházku vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu se zadáním zadavatele.
Technologie je nabídnuta na platformě Asset od Trade Fides, čtečky Indala a turnikety Catrax, ke kterým jediným je doložen produktový list. Kompatibilita s autentizačními prostředky pro docházku a TMS není zajištěna viz. část 2.2.2.6.2. Stejně jako u systému EZS je zde odvislost od jediného dodavatele a programátora systému společnosti Fides Trade. Požadovanou kvalitu nabízeného řešení (software) s ohledem na nedoložení produktových listů a omezená data z dostupných zdrojů prakticky nelze potvrdit.

TECHNICOM
Navržené řešení splňuje zadavatelem požadované kvantitativní parametry na kontrolu vstupu a docházku. Příslušné certifikace osob ve vazbě na kontrolu vstupu a docházku, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu s požadavky zadavatele.
Technologie je nabídnuta na platformě software SBI od společnosti CGC, čtečky HID a turnikety Cominfo. Doložen je pouze popis systému SBI, produktové listu turniketů, čteček a dalších zařízení chybí. Kompatibilita se stávajícími autentizačními prostředky pro docházku a TMS není potvrzena.

ARYKA
Navržené řešení splňuje kvantitativní parametry požadované zadavatelem na technologii kontroly vstupu a docházku. Příslušné certifikace osob ve vazbě na kontrolu vstupu a docházku jsou doloženy pouze celkovou certifikací celé společnosti, nikoli u jednotlivých zaměstnanců a profesí.
Navržena je technologie Action, s HID čtečkami iclass (nejsou doloženy produktovým listem) a turnikety Slim Stille. Kompatibilita s autentizačními prostředky pro docházku a TMS je zajištěna na základě navrženého typu eTokenu.

PERFECTED
Navržené řešení splňuje parametry požadované zadavatelem pro kontrolu vstupu a docházku. Příslušné certifikace osob ve vazbě na kontrolu vstupu a docházku, vzdělání a certifikaci NBÚ splňují požadavky stanovené zadavatelem.
Technologie je nabídnuta na platformě IMA, s HID technologií čteček a s turnikety Robinson. Kompatibilita s autentizačními prostředky pro docházku a TMS je zajištěna na základě navrženého typu eTokenu.

Oblast č. 4 - IP kamerový systém

TIPA
Navržené řešení splňuje zadavatelem požadované kvantitativní parametry na systém IP kamerový systém. Příslušné certifikace osob ve vazbě na aplikaci technologii IP kamerového systému, vzdělání a certifikaci NBÚ splňují požadavky stanovené zadavatelem s výjimkou projekce, kde není doloženo proškolení na nabízený systém Acti/Milestone.
Uchazečem jsou nabídnuty kamery Acti se záznamovým software Milestone. Kamera 5321 Acti nemá požadovanou kompresi M-JPEG a žádná z použitých kamer nepodporuje všechny požadované protokoly. Záznamový software Milestone neumožňuje plný záznam ze všech kamer při jejích větších počtech a tím je částečně ovlivněna negativně i kvalita zobrazení kamer.

FIDES
Navržené řešení nesplňuje zadavatelem požadované kvantitativní parametry na systém IP kamerový systém. Navržený typ encodéru je pouze 4-vstupý oproti požadavku 8-vstupého. Příslušné certifikace osob v provazbě na IP kamerový systém, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu se zadáním zadavatele.
Kamerový systém je postaven na platformě Panasonic (software i kamery). Chybí produktový list software a přepěťových ochran. Navržené kamery nepodporují všechny požadované protokoly. Kvalita záznamu z kamer i zobrazení je nižší než požadovaná několikanásobně. Nelze implementovat libovolné typy kamer do systému.

TECHNICOM
Navržené řešení splňuje zadavatelem požadované kvantitativní parametry na systém IP kamerový systém. Příslušné certifikace osob ve vazbě na IP kamerový systém, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu s požadavky zadavatele.
Nabídnutý systém je navržen na bázi software Milestone s kamerami od společnosti ADI. Nejsou doloženy produktové listy – pouze prezentace IP kamerových systémů. Kamery nepodporují všechny požadované protokoly. Záznamový software Milestone neumožňuje plný záznam ze všech kamer při jejích větších počtech a tím je částečně ovlivněna negativně i kvalita zobrazení kamer.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

ARYKA
Navržené řešení splňuje kvantitativní parametry požadované zadavatelem na technologii IP kamerových systémů. Příslušné certifikace osob ve vazbě na IP kamerové systémy, vzdělání a certifikaci NBÚ nesplňují požadované předpoklady, díky pouze 1 proškolené osobě na použité technologii kamer na software není proškolen nikdo od uchazeče nebo to alespoň není doloženo.
IP kamerový systém je navržen na software Milestone s kamerami Axis. Kamery odpovídají parametrům požadovaným v zadání zadavatele. Software Milestone neumožňuje plný záznam ze všech kamer při jejích větších počtech a tím je částečně ovlivněna negativně i kvalita zobrazení kamer.

PERFECTED
Navržené řešení splňuje zadavatelem požadované parametry na systém IP kamerový systém. Příslušné certifikace osob ve vazbě na IP kamerový systém, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu s požadavky zadavatele.
Je navržen software Nextiva s kamerami Axis, který umožňuje plnou kvalitu od snímání, přes záznam až po zobrazení na monitorech při splnění všech dalších požadavků zadavatele.

Oblast č. 5 - Grafická nadstavba

TIPA
Navržené řešení grafické nadstavby SBI (databázová nadstavba) umožňuje výlučně prohlížení přes web klienta, nejde svým principem o real time systém, neobsahuje práce s vektorovou grafikou. Příslušné certifikace osob v provazbě na grafickou nadstavbu, vzdělání a certifikaci NBÚ splňují požadavky stanovené zadavatelem s výjimkou projekce, kde není doloženo proškolení na nabízený software.

FIDES
Navržené řešení grafické nádstavby Latis programované a distribuované společností Trade Fides není v nabídce doloženo produktovým listem. Kvalitativní parametry požadované zadavatelem nebylo možné dohledat z jiných zdrojů a tyto hodnověrně ověřit. Příslušné certifikace osob ve vazbě na IP grafickou nadstavbu, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu se zadáním zadavatele.

TECHNICOM
Navržené řešení grafické nadstavby SBI (databázová nadstavba) umožňuje výlučně prohlížení přes web klienta, nejde svým principem o real time systém, neobsahuje práce s vektorovou grafikou. Příslušné certifikace osob ve vazbě na IP grafickou nadstavbu, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu se zadáním zadavatele.

ARYKA
Navržené řešení grafické nadstavby C4 (databázová nadstavba) umožňuje výlučně prohlížení přes web klienta, nejde svým principem o real time systém, neobsahuje práce s vektorovou grafikou. Příslušné certifikace osob ve vazbě na IP grafickou nadstavbu, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu se zadáním zadavatele.

PERFECTED
Navržené řešení grafické nadstavby Integra (realtime nadstavba) splňuje požadované parametry zadavatele. Příslušné certifikace osob ve vazbě na IP grafickou nadstavbu, vzdělání a certifikaci NBÚ jsou v souladu se zadáním zadavatele.

Oblast č. 6 - Autentizační prostředky pro docházku a TMS

TIPA
Navržené řešení splňuje požadované parametry.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

FIDES
Navržené řešení je postaveno na produktu iKey. Navržený produkt iKey 1000 (USB Token) viz přiložený produktový materiál nesplňuje požadované parametry:

- Velikost EEPROM je 8K, požadavek byl na 32K,
- Podpora RSA 1024-bit, požadavek byl na 2048-bit,
- Podpora RFID neuvedena, požadavek na RFID HID,
- Nepodporuje OS XP, viz doložený produktový materiál.

Dále navržené řešení iKey není kompatibilní se stávajícím token management systémem od výrobce ALADDIN.

TECHNICOM
Uchazeč v předloženém výkazu výměr neuvedl název výrobce příslušné komponenty ani typové označení produktu. Dále nejsou součástí předložené nabídky produktové listy pro ověření nabízených parametrů. Z uvedených informací není patrná plná kompatibilita nabízeného řešení a funkčnost se stávajícím vybavení zadavatele.

ARYKA
Navržené řešení splňuje požadované parametry.

PERFECTED
Navržené řešení splňuje požadované parametry.

Oblast č. 7 - Rozšíření datového centra a infrastruktury

TIPA
Navržené řešení splňuje požadované parametry.

FIDES
V předloženém výkazu výměr není uveden název výrobce příslušné komponenty ani typové označení produktu. Dále nejsou součástí předložené nabídky produktové listy pro ověření nabízených parametrů. Z uvedených informací není patrná plná kompatibilita nabízeného řešení a funkčnost se stávajícím vybavení zadavatele.

TECHNICOM
Uchazeč uvedl v rámci výkazu výměr cenu 0,-Kč. V předloženém výkazu výměr dále není uveden název výrobce příslušné komponenty ani typové označení produktu. Dále nejsou součástí předložené nabídky produktové listy pro ověření nabízených parametrů. Z uvedených informací není patrná plná kompatibilita nabízeného řešení a funkčnost se stávajícím vybavení zadavatele.

ARYKA
Navržené řešení splňuje požadované parametry.

PERFECTED
Navržené řešení splňuje požadované parametry.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

Oblast č. 8 - Strukturovaná kabeláž a aktivní technologie regionálního pracoviště

TIPA
V předloženém výkazu výměr je pouze uveden název výrobce příslušné komponenty bez uvedení typového označení produktu. Dále nejsou součástí předložené nabídky produktové listy pro ověření nabízených parametrů. Z pouhého uvedení názvu výrobce (Solaris, 3Com a APC) není patrná plná kompatibilita nabízeného řešení a funkčnost. Aktivní prvek výrobce 3COM zajišťuje pouze základní funkčnost, avšak není plně kompatibilní se stávající technologií CISCO.

FIDES
V předloženém výkazu výměr není u položky „Aktivní prvek typu A" uveden název výrobce příslušné komponenty ani typové označení produktu. Dále není součástí předložené nabídky produktový list pro ověření nabízených parametrů. Vzhledem k uvedené ceně bez označení lze předpokládat, že aktivní prvek zajišťuje pouze základní funkčnost, avšak není plně kompatibilní se stávající technologií CISCO.
Navržený záložní zdroj APC Back UPS RS 1500VA jak je patrné z doloženého produktového materiálu nesplňuje požadavek na „management přes Web/SNMP (rozhraní RJ45 10/100BaseT)".

TECHNICOM
V předloženém výkazu výměr není u položky „Aktivní prvek typu A" uveden název výrobce příslušné komponenty ani typové označení produktu. Dále není součástí předložené nabídky produktový list pro ověření nabízených parametrů. Vzhledem k uvedené ceně bez označení lze předpokládat, že aktivní prvek zajišťuje pouze základní funkčnost, avšak není plně kompatibilní se stávající technologií CISCO.

ARYKA
Navržené řešení splňuje požadované parametry.

PERFECTED
Navržené řešení splňuje požadované parametry.

Výsledné celkové hodnocení technického řešení:

	TIPA	FIDES	TECHNICOM	ARYKA	PERFECTED
1. Systém EZS	15	17	9	20	24
2. Systém EPS	14	4	13	13	15
3. Kontrola vstupu, docházka	23	10	10	26	30
4. IP kamerový systém	2	2	2	2	8
5. Grafická nadstavba	3	2	4	4	8
6. Autentizační prostředky pro docházku a TMS	5	1	1	5	5
7. Rozšíření datového centra a infrastruktury	4	1	0	4	4
8. Strukturovaná kabeláž a aktivní technologie regionálního pracoviště	3	3	3	6	6
CELKEM	**69**	**40**	**42**	**80**	**100**

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

Podle váhy tohoto kritéria (30%) obdrželi uchazeči do celkového hodnocení níže uvedené body:

	TIPA	FIDES	TECHNICOM	ARYKA	PERFECTED
2. kriterium – Technické řešení	20,70	12,00	12,60	24,00	30,00

3. kritérium – Lhůty plnění a doby odstranění závad

V jednotlivých dílčích podkritériích podle navržených lhůt plnění a dob odstranění závad obdrželi uchazeči níže uvedené body:

	TIPA	FIDES	TECHNICOM	ARYKA	PERFECTED
Systém EZS	1,11	0,71	0,91	3,57	5,00
Systém EPS	1,17	1,17	1,17	5,00	3,5
Kontrola vstupu, docházka	1,11	1,11	1,25	3,57	5,00
IP kamerový systém	2,67	2,67	3,64	5,00	4,00
Grafická nadstavba	5,00	0,83	3,57	5,00	5,00
Autentizační prostředky pro docházku a TMS	1,00	5,00	1,67	1,67	5,00
Rozšíření datového centra a infrastruktury	1,00	1,00	5,00	1,67	5,00
Strukturovaná kabeláž a aktivní technologie regionálních pracovišť	2,00	4,00	2,00	2,00	10,00
Odstranění závady u zařízení kategorie "A" (servisní smlouva)	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00
Odstranění závady u zařízení kategorie "B" (servisní smlouva)	10,91	10,00	10,00	10,00	30,00
Odstranění závady u zařízení kategorie "C" (servisní smlouva)	4,09	3,75	3,75	3,75	15,00
CELKEM	**35,06**	**35,24**	**37,95**	**46,23**	**97,50**

Podle váhy tohoto 3. kritéria (5%) obdrželi uchazeči do celkového hodnocení níže uvedené body:

	TIPA	FIDES	TECHNICOM	ARYKA	PERFECTED
3. kriterium – Lhůty plnění a doby odstranění závad	1,75	1,76	1,65	2,31	4,88

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

4. kritérium – Záruky

V jednotlivých dílčích podkritériích podle navržených záručních dob obdrželi uchazeči níže uvedené body:

	TIPA	FIDES	TECHNICOM	ARYKA	PERFECTED
Systém EZS	10,56	10,00	10,56	10,00	13,33
Systém EPS	10,56	10,00	10,56	10,00	13,33
Kontrola vstupu, docházka	10,56	10,00	10,56	10,00	10,00
IP kamerový systém	10,56	10,00	10,56	10,00	10,00
Grafická nadstavba	10,56	10,00	10,56	10,00	13,33
Autentizační prostředky pro docházku a TMS	10,56	10,00	10,56	10,00	10,00
Rozšíření datového centra a infrastruktury	10,56	10,00	10,56	10,00	13,33
Strukturovaná kabeláž regionálních pracovišť	15,60	15,00	17,00	15,00	16,20
Aktivní technologie regionálních pracovišť	15,83	15,00	15,83	15,00	25,00
CELKEM	**105,35**	**100,00**	**106,72**	**100,00**	**124,53**

Podle váhy tohoto kritéria (5%) obdrželi uchazeči do celkového hodnocení níže uvedené body:

	TIPA	FIDES	TECHNICOM	ARYKA	PERFECTED
4. kriterium – Záruční doby	5,27	5,00	5,34	5,00	6,23

Celkový výsledek hodnocení

V jednotlivých kritériích dosáhli jednotliví uchazeči následujícího počtu bodů:

Kritérium	TIPA	FIDES	TECHNICOM	ARYKA	PERFECTED
1.	54,40	60,00	18,52	50,69	49,12
2.	20,70	12,00	12,60	24,00	30,00
3.	1,75	1,76	1,65	2,31	4,88
4.	5,27	5,00	5,34	5,00	6,23
Celkem	**82,12**	**78,76**	**35,47**	**82,00**	**90,22**

SÚKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377

e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

Podle celkového počtu bodů se uchazeči umístili v následujícím pořadí:

1. Uchazeč PERFECTED, s.r.o. - 90,22 bodů
2. Uchazeč TIPA Telekom plus, a.s. - 82,12 bodů
3. Uchazeč ARYKA. IN-WEST a.s. - 82,00 bodů
4. Uchazeč Trade FIDES, a.s. - 78,76 bodů
5. Uchazeč TECHNICOM s.r.o. - 35,47 bodů

Komise dospěla k závěru, že nejvýhodnější je nabídka uchazeče PERFECTED, s.r.o., a proto doporučuje zadavateli, aby veřejnou zakázku přidělil uchazeči:

PERFECTED, s.r.o.
Hybešova 42
602 00 Brno
IČ: 27683028

O posouzení a hodnocení nabídek pořídila hodnotící komise písemnou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s ustanovením § 80, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 6.1.2009

Ing. Filip Kotal .....

Dana Králová .....

Pavel Lanšádl .....

Zdeněk Skalník .....

Ing. Karel Kettner .....